KOTITI 시험연구원 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 541번길29(상대원동) 전화:02-3451-7452~3팩스:02-3451-7464 www.kotiti-global.com

접수번호 : 제 82213001101985-001 호
발 신 : KOTITI 시 험 연 구 원 장
발신일자 : 2021-06-04
제 목 : 수 질 검 사 성 적 서

수 신 : 경기도 가평군 설악면 양방가루재길 76 (방일리)

방일초등학교
행정실 귀 하
12472

※ 먹는물관리법 제5조, 수도법 제26 및 동법 33조와 관련 수질기준은 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	저수조	**의뢰근거**	수도법시행규칙	**신고번호**	-
의 뢰 인	방일초등학교	**검사목적**	저수조(수도법)	**접수/채수일**	2021-05-26
채수장소	경기도 가평군 설악면 양방가루재길 76 (방일리)			**원수/정수**	정수
채수방법	직접채수	**채취자소속**	KOTITI시험연구원	**시료채취자**	문일웅

2. 시험·검사 결과

가. 검사결과 종합

판 정	적합
기준초과항목	

나. 항목별 검사결과

NO	검사항목	기 준	검사결과	NO	검사항목	기 준	검사결과
1	일반세균	100 CFU/mL이하	0	4	유리잔류염소	0.1 mg/L ~ 4.0 mg/L	0.29
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출	5	수소이온농도	5.8~8.5	7.2
3	분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	6	탁도	0.5 NTU이하	0.13

· 본 성적서는 검사 목적 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 검사결과는 접수된 시료에 한한 결과입니다.

기술책임자 : 홍미아 2021.06.04 발급번호 : 2285643878

KOTITI
Global Business Partner