

발행번호: 82213003100673-001 ~ 009

발 신: KOTITI 시험연구원

발신일자: 2021년 08월 23일

제 목: 수질 검사 성적서

받 음: 경기도 가평군 설악면 양방가루재길 76 (방일리 방일초등학교)

행정실 귀하

※ 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 학교보건법 제4조 규정에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 아래와 같이 발급합니다.

1. 시료내용

시 료 명	정수기(2개항)	검사목적	학교정수기	접수번호	82213003100673-001 ~ 009
의 료 인	방일초등학교			접 수 일	2021-08-12
채수장소	경기도 가평군 설악면 양방가루재길 76			채 수 일	2021-08-12

2. 시험·검사 결과

No	채수장소	검사항목 및 먹는물의 기준		판정	수질기준 초과항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5 NTU 이하		
1	유치원	불검출	0.10	적합	
2	급식실	불검출	0.11	적합	
3	돌봄교실	불검출	0.15	적합	
4	1층복도	불검출	0.13	적합	
5	1층보건실	불검출	0.11	적합	
6	1층교장실	불검출	0.15	적합	
7	1층행정실	불검출	0.16	적합	
8	1층교육지원실	불검출	0.11	적합	
9	2층복도	불검출	0.10	적합	